



CERTIFICAT / CERTIFICATE N° 86.24.221

délivré pour les systèmes de détection de chaleur par caméra thermique
delivered for the Thermal camera heat detection systems

Marque commerciale / Brand name : HIKVISION / HIKMICRO

Référence commerciale / Commercial reference : DS-2TD2628T / HM-TD2628T

Caractéristiques techniques / Technical characteristics			
Références / References	Optiques / Lens	Résolutions / Resolutions	Performance d'imagerie thermique / Thermal imaging performance
DS-2TD2628T (HIKVISION)	2mm	256*192 pixels	16m
	3mm		29m
	7mm		59m
	10mm		81m
HM-TD2628T (HIKMICRO)	2mm	256*192 pixels	16m
	3mm		29m
	7mm		59m
	10mm		81m
Application Détection / Detection application:			Néant / None
Version logiciel caméra / Camera firmware version			DS-2TD2628T-xx : 5.5.338 HM-TD2628T-xx/G0 : 5.5.338 HM-TD2628T-xx/G1 : 5.5.326
Températures de fonctionnement / Operating temperatures:			-25°C / +70°C
Degrés de protection de l'enveloppe / Enclosure protection degrees :			IP 66
Niveau de sécurité numérique / Digital security level :			Niveau 2 / Level 2

Performances certifiées / Certified performances
Performance pour la détection de chaleur (Résolution thermique, Détection de chaleur, Imagerie thermique) / Performance requirements for heat detection (Thermal resolution, Heat detection, Thermal imaging)
Fiabilité du système (Conception du logiciel, condition de défaut en cas de masquage/perte d'alimentation) / System reliability (Software design, Fault condition in case of masking/power loss)
Associable avec une alimentation conforme à l'EN54-4 / Associable with power supply compliant with EN54-4

Domaine d'application / Scope
Système de détection de chaleur par caméra thermique / Thermal camera heat detection system

Commercialisée par / Marketed by : HIKVISION France SAS

Adresse / Address : Immeuble Copernic Bat Neptune 1-3 rue Galilée – 93160 NOISY LE GRAND
Siret N° 797 910 064 00071

Droit d'usage de la marque CNPP Certified attribué conformément à la procédure A221 (septembre 2024) et aux spécifications techniques ST LPMES – DEC.19.005 A (30/04/2022) et ST LPMES – DEC.17.04 B (31/08/2022).

CNPP Certified right of use granted in accordance with the A221 procedure (september 2024) and the technical specifications ST LPMES – DEC.19.005 A (30/04/2022) and ST LPMES – DEC.17.04 B (31/08/2022).

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

This certificate cancels and replaces all the previous certificate.

Sa validité peut être vérifiée sur / Its validity can be checked on : www.cnpp.com

Date de prise d'effet / Date of establishment : 11/12/2025

Date de fin de validité / Date of end of validity : 01/04/2027

Christophe BODIN

Directeur CNPP Cert. / CNPP Cert. Manager

JFR



CNPP Cert. organisme certificateur / certification body
reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance
recognized by the security and insurance professionals

Route de la Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 LA CHAPELLE-LONGUEVILLE
Tél. : +33 (0)2 32 53 63 63 - E.mail : certification@cnpp.com - www.cnpp.com



MCP F 18-01-11 G (11.25)